



РОСТЕХНАДЗОР

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Западно-Сибирское управление Ростехнадзора)

г. Новосибирск,
ул. Холодильная, 18/2
(место составления акта)

« 10 » февраля 20 12 г.
(дата составления)

09-00
(время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ ОЭН1-0156-96/12 от 10.02.2012

По адресу/адресам: 630133, г. Новосибирск, ул. Лазурная, 10/1
(место проведения проверки)

На основании распоряжения (приказа) Западно-Сибирского управления
Ростехнадзора от 02.02.2012 № 917-р
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 194»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

_____ с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин.

продолжительность _____

_____ с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин.

продолжительность _____

*(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)*

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня
(дней/часов)

Акт составлен:

Западно-Сибирским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Дегтярева Т.С.

MDU

07.02.2012, 15-50

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Соснин Владимир Анатольевич, государственный инспектор
Межрегионального отдела по надзору за электрическими станциями,
электросетями и электроустановками потребителей

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Дегтярев Дмитрий Сергеевич, заместитель директора по АХЧ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Конкретное описание (существо, характер) выявленных нарушений и указание лиц, допустивших нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)
1	2	3
1	Ответственным за электрохозяйство назначен техник-электрик Шаронин П.А., который не прошел проверку знаний от МБОУ СОШ 194, удостоверение о проверке знаний выдано на другую организацию.	п. 1.4.25 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП).
2	Не предъявлено удостоверение о проверке знаний электрика Костельцева С.А.	п. 1.4.34 ПТЭЭП.
3	Электроустановка не укомплектована проверенными по нормам эксплуатационных испытаний средствами	п. 1.7.3 ПТЭЭП, 1.2.1, 1.4.1, 1.4.4 Инструкция по применению и испытанию

	защиты в необходимом объеме.	средств защиты, используемых в электроустановках.
--	------------------------------	---


- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

-


- нарушений не выявлено

-

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Предписание № ОЭН1-0156-96/12 от 10.02.2012

(предписания об устранении выявленных нарушений, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз и иные связанные с результатами проверки документы или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Соснин В.А.

(фамилия, инициалы)



(подпись)


(фамилия, инициалы)

(подпись)

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Дегтярев Д.С.

(фамилия, инициалы)


(подпись)


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Дегтярева Т.С., директор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10 » февраля 20 12 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного

должностного лица (лиц) проводивших
проверку)