

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Новосибирской области

Челюскинцев ул., д.7а, г.Новосибирск, 630132
телефон 220-26-78, факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@54.rosпотребnadzor.ru <http://www.54.rosпотребnadzor.ru>
ОКПО 75861582, ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540601001

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

«06» марта 2013г.

№ 98

Выдано для исполнения муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №194»
(МБОУ СОШ №194), г. Новосибирск, ул. Лазурная, 10/1.

(наименование юридического лица либо ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Местонахождение: г. Новосибирск, ул. Лазурная, 10/1.

(юридического лица или места жительства индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1025401907013 от 30.03. 2012г.; дата первоначальной регистрации
27.09.1993г

(ОГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ (дата первоначальной регистрации))

На основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Новосибирской
области от «21» января 2013 г. № 98 с «07» февраля 2013г по «06» марта 2013г
при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа №194» (МБОУ СОШ №194),

(наименование юридического лица либо ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

по адресу: г. Новосибирск, ул. Лазурная, 10/1.

В результате проведенной проверки выявлены следующие нарушения:

1. На каждом этаже размещаются туалеты для девочек и мальчиков не
оборудованные кабинами с дверями, что является нарушением п. 4.25. СанПиН
2.4.2.2821-10;

Количество санитарных приборов не определяется из расчёта: 1 унитаз на 20
девочек, 1 умывальник на 30 девочек; 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30
мальчиков, а определяется из расчёта: в туалетах девочек установлено 11
унитазов и 5 умывальных раковин (количество девочек в первую смену - 190
человек), количество санитарных приборов составляет: 1 унитаз на 17 девочек, 1
умывальная раковина на 38 девочек.

В туалетах мальчиков установлено: 11 унитазов и 6 умывальных раковин, 2
писсуара, (всего мальчиков в первую смены – 248 человек), количество
санитарных приборов составляет: 1 унитаз на 22 мальчика, 1 умывальная
раковина на 41 мальчика, 1 писсуар на 124 мальчика нет), что является
нарушением п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.;

2. Полы в кабинетах №№ 4, 14, 21, 29, 28, 30, 23, 30, 33, 35, 26 покрыты линолеумом, линолеум местами рваный и разошелся по швам, что является нарушением п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.;
3. Наполняемость классов превышает 25 человек в 1а, 1в, 3а, 5а, 5б, 7а, 7б, 2г, 3б, 4б классах, что является нарушением п. 10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. Каждый обучающийся не обеспечен рабочим местом (за партой или столом) в соответствии с его ростом - недостаточно мебели №№ 1, 2, 3, 4, что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. Изготовленная продукция «каша гречневая рассыпчатая» (гарнир) по исследованным микробиологическим показателям не соответствует по показателю КМАФАнМ согласно протоколу лабораторных исследований №1009 от 13.02.2013г., экспертному заключению по результатам лабораторных и инструментальных исследований и испытаний №98 -ГД от 14.02.2013г., что является нарушением: ст.28 №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.2.3., 3.4., приложение 1 п.1.9.15.14. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01».
6. В учебных кабинетах №№ 8, 25, 26, 27, 15, 17, 18 уровни освещённости не соответствуют нормативам на рабочих столах - 300-500лк (согласно протоколу измерения параметров освещенности №Ф-698 от 15.02.2013, экспертного заключения по результатам инструментальных измерений неионизирующих излучений № Ф-437 от 15.02.2013г, вх. №2407 от 20.02.2013г.) фактически уровни освещённости в кабинете № 8: в точке 1-190лк, в точке 2 -200лк, в точке 3 -160 лк, в точке 4 -128 лк, в точке 5 -178лк, в точке 6 -167 лк, в точке 7 -163лк, в точке 8 -169лк, в точке 9 -156лк ; в кабинете №25 - в точке 1-140лк, в точке 2 -134лк, в точке 3 -147 лк, в точке 4 -136 лк, в точке 5 -124лк, в точке 6 -141 лк, в точке 7 -129лк, в точке 8 -133лк, в точке 9 -110лк; в кабинете №26 - в точке 1-170лк, в точке 2 -180лк, в точке 3 -164 лк, в точке 4 -171 лк, в точке 5 -169лк, в точке 6 -189 лк, в точке 7 -159лк, в точке 8-177лк, в точке 9 -171лк; в кабинете №27 - в точке 1-104лк, в точке 2 -103лк, в точке 3 -96 лк, в точке 4 -136 лк, в точке 5 -124лк, в точке 6 -112 лк, в точке 7 -106лк, в точке 8- 100лк, в точке 9 -99лк; в кабинете № 15: - в точке 1-140лк, в точке 2 -150лк, в точке 3 - 120 лк, в точке 4 -136 лк, в точке 5 -148лк, в точке 6 -119 лк, в точке 7 -129лк, в точке 8 -141лк, в точке 9 - 117лк; в кабинете № 17: в точке 1-163лк, в точке 2 -168лк, в точке 3 -140 лк, в точке 4 -151 лк, в точке 5 -146лк, в точке 6 -136 лк, в точке 7 -133лк, в точке 8 -128лк, в точке 9 - 106лк; в кабинете № 18: в точке 1-174лк, в точке 2 -169лк, в точке 3 - 159 лк, в точке 4 -148 лк, в точке 5 -160лк, в точке 6 -171 лк, в точке 7 -154лк, в точке 8 -159лк, в точке 9 - 178лк, что является нарушением ст. 28. Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.7.2.4.санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10.

С целью устранения выявленных нарушений санитарного законодательства, а также в связи с угрозой возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), на основании части 2 статьи 50, подпункта 4 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 1, части 1, статьи 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008г. № 294-ФЗ, предписываю:

1. На каждом этаже должны размещаться туалеты для девочек и мальчиков, оборудованные кабинками с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчёта: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек; 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков.

Срок: 28.10.2013г.

2. Полы в кабинетах №№ 4, 14, 21, 29, 28, 30, 23,30, 33, 35, 26 должны иметь дощатое, паркетное или плиточное покрытие или линолеум без щелей, дефектов и механических повреждений.

Срок: 28.10. 2013г.

3. Наполняемость классов не должна превышать 25 человек

Срок: 28.10. 2013г.

4. Каждый обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом (за партой или столом) в соответствии с его ростом

Срок: 28.10.2013г.

5. Изготовленная продукция (гарнир) по исследованным микробиологическим показателям должна соответствовать по показателю КМАФАнМ

Срок: 28.10. 2013г.

6. В учебных кабинетах №№ 8, 25, 26, 27, 15, 17, 18 уровни освещённости должны соответствовать следующим нормам на рабочих столах: 300-500лк

Срок: 28.10.11.2013г.

Лицо, которому выдано предписание, обязано направить посредством почтовой связи (либо лично) письменную информацию о выполнении настоящего предписания в

Управление Роспотребнадзора не позднее 5 дней с даты истечения срока их исполнения.

С целью контроля исполнения предписания будет проведена внеплановая проверка на основании пункта 1, части 2, статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке, в частности в судебном порядке в соответствии с гл. 25 ГПК РФ; гл. 24 АПК РФ.

Жалоба на предписание в судебном порядке может быть подана в течение 3 месяцев со дня, когда ~~предписанию~~ организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

В соответствии с ч. 1 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Главный специалист – эксперт отдела
надзора по гигиене питания, гигиене
детей и подростков

должность лица, давшего настоящее предписание

(подпись)

Сенина Людмила
Александровна

(фамилия, имя, отчество)

Настоящее предписание получил:

Дегтярева Тамара
Сергеевна

Директор МБОУ СОШ №194

06.03.13г

Законный представитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель),
ответственный за исполнение настоящего
предписания

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Копия настоящего предписания направлена по
адресу _____

посредством почтовой связи с уведомлением о вручении _____ 20__ г.